

## LANGZEIT Ergebnisbericht Bilanz

### Bilanz

Stand: 27.03.2023

---

---

## Inhaltsverzeichnis

Bauwerke .....	1
Bilanz Bauwerke .....	2
Bilanz Bauwerke Details .....	3

## Bauwerke

Stand: 27.03.2023

Name	Bauwerksart DWA-A166	RW-Gesamtfläche [ha]	befestigte RW-Fläche [ha]	Abflusswirksame Fläche [ha]	Volumen gesamt [cbm]	Spezifisches Speichervolumen [cbm/ha]	Qt Gesamt [l/s]	Trockenwetter- konzentration [mg/l]
RÜB Winterwerb	SKU	14,2620	3,3058	3,3058	22,539	6,818	0,80	1.968,42

## Bilanz Bauwerke

Stand: 27.03.2023

Bauwerk	Bauwerksart DWA-A166	Drosselabfluss bei Entlastung [cbm/s]	Rechnerische Entleerungsdauer [h]	Entlastungsvolumen [cbm/a]	Entlastungsfracht [kg/a]	Konzentration [mg/l]	Mischverhältnis nach DWA-A 102	Dauer Entlastung [h/a]	Ereignisse Entlastung [1/a]	Kalendertage Entlastung [d/a]
RÜB Winterwerb	SKU	0,0648	68,831	1.585,3943	58,663	37,00	227,134	9,6	19,20	16,30
RÜB Winterwerb	SKU	0,0648	68,831	1.585,3943	76,722	48,39	227,134	9,6	19,20	16,30

## Bilanz Bauwerke Details

Stand: 27.03.2023

### RÜB Winterwerb

Straße Außengebiet Winterwerb

#### AFS

Bilanzgröße	Fracht [kg/a]	Konzentration [mg/l]
Frachtsumme	58,663	
Fracht Klärüberlauf	58,663	
Fracht Beckenüberlauf	0,000	
Konzentration		37,00
Konzentration Klärüberlauf		37,00
Konzentration Beckenüberlauf		0,00

#### CSB

Bilanzgröße	Fracht [kg/a]	Konzentration [mg/l]
Frachtsumme	76,722	
Fracht Klärüberlauf	76,722	
Fracht Beckenüberlauf	0,000	
Konzentration		48,39
Konzentration Klärüberlauf		48,39
Konzentration Beckenüberlauf		0,00

#### MV\_AFS

Die Tabelle "" enthält keine Daten für "MV\_AFS".

#### MV\_CSB

Die Tabelle "" enthält keine Daten für "MV\_CSB".